



ZÁSADY PROTIPOŽIARNEJ PREVENIE V BYTOVÝCH DOMOCH

V štatistike požiarov každoročne dominujú požiare v bytových a rodinných domoch nielen z hľadiska ich počtu, ale aj z hľadiska počtu usmrtených a zranených osôb.

Základom účinnej prevencie pred požiarom je dôsledné dodržiavanie protipožiarnej prevencie obyvateľov bytových domov a ich aktívna súčinnosť pri dodržiavaní zásad vyplývajúcich zo Zákona 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarom a Vyhláška č.96/2004 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú zásady protipožiarnej bezpečnosti pri manipulácii a skladovaní horľavých látok.

Povinnosti občanov pri predchádzaní požiarom

Nefajčiť a nepoužívať otvorený oheň na miestach so zvýšeným rizikom vzniku požiaru ako sú pivničné a povalové priestory. Tepelné spotrebiče používať predpísaným spôsobom. Neumiestňovať v ich blízkosti horľavé látky.

Udržiavať elektrickú inštaláciu v bezchybnom stave. Nevykonávať neodborné zásahy. Zistenú poruchu v spoločných priestoroch nahlásiť správcovi. Nepreťažovať elektrické obvody.

Neodhadzovať ohorky cigariet a iné horľavé materiály do výtahovej šachty.

Dbáť aby nedochádzalo k poškodzovaniu hasiacich zariadení, najmä prenosných hasiacich prístrojov, požiarneho hadíc, prúdníc, hydrantov. Poškodenia a krádeže požiarneho zariadenia hlásiť správcovi.

Udržiavať poriadok v pivničných priestoroch. Neskladovať jednopopové motorové vozidlá v pivniciach, pod schodmi. Neparkovať motorové vozidlá na únikových cestách.

Neskladovať predmety na chodbách, schodiskách, v blízkosti hasiacich zariadení a v únikových priestoroch a plochách ktoré slúžia pre hasičské jednotky ako zásahové cesty.

Manipulácia a skladovanie horľavín

Horľavé kvapaliny a horľavé kvapaliny s nízkym bodom varu sa nesmú ukladať v nebytovom priestore, v spoločných častiach a v spoločných zariadeniach bytového domu, v komunikačnom a v zhromažďovacom priestore, na streche a na povale bytového domu a v únikovej ceste. **V byte** a v príslušenstve bytu možno ukladať najviac 5 l horľavých kvapalín. **V pivnici** alebo v suterénnej miestnosti obytného domu sa môže pre každý byt ukladať najviac 20 l horľavých kvapalín všetkých tried nebezpečnosti; z toho maximálne 5 l môže byť v rozbitnom obale. **V garáži** možno ukladať kvapalné palivá v nerozbitnom obale s objemom najviac 40 l pre samostatnú garáž, 20l pre radové a hromadné garáže a 10l pre garážové státie v spoločnom požiarom úseku.

Pokuty a sankcie

Za základné ignorovanie alebo porušenie ustanovení zákona o ochrane pred požiarom je Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru oprávnené udeliť pokutu napr. porušenie príkazov alebo zákazov týkajúcich sa manipulácie s otvoreným ohňom, neumožnenie hasičskej jednotke vstup na nehnuteľnosť pri zdolávaní požiaru, vykonávanie činnosti, na ktorých výkon nemá osobitné oprávnenie, za zneužitie linky tiesňového volania, poškodenie alebo odstránenie požiaro-technických zariadení, neoznámenie požiaru v objekte, neposkytnutie pomoci v súvislosti so zdolávaním požiaru, nesplnenie povinností vyplývajúcich z uložených opatrení.